



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, ул. Зинина, д. 4, Казань, 420097
Телефон: (843) 231-17-77, Факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@gosnadzor.ru
www.privol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844328, ОГРН 1021602866350
ИНН/КПП 1654004615 / 165501001

№ _____
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 43-76-2026-ЭТЛ от 12.08.2026

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что электролаборатория **ООО «ПРОМЭЛЕКТРО»**, ИНН 1655511262, юридический адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, помещение 407; адрес места нахождения: 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, помещение 407 допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Приволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) с правом выполнения **испытаний и измерений электрооборудования, электроустановок напряжением до 1 кВ.**

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений в соответствии с приложением № 1.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии по допуску в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений электролабораторий от 12.08.2026, созданной приказом Приволжского управления Ростехнадзора от 06.09.2022 № ПР-290-775-о.

Срок действия Свидетельства установлен до 12.08.2029.

Заместитель руководителя

М.П.



П.А. Бакин

**Перечень видов и объемов испытаний и измерений,
выполняемых электролабораторией
ООО «ПРОМЭЛЕКТРО»**

- 1. Испытания электродвигателей переменного тока напряжением до 1кВ.**
 - 1.1. Измерение сопротивления изоляции.
 - 1.2. Измерение общего сопротивления, постоянному току, реостатов и пусковых резисторов и проверка целостности отпаек.
- 2. Испытания измерительных трансформаторов тока напряжением до 1кВ.**
 - 2.1. Измерение сопротивления изоляции.
- 3. Испытания сборных и соединительных шин напряжением до 1кВ.**
 - 3.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.
 - 3.2. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.
 - 3.3. Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений.
 - 3.4. Контроль сварных контактных соединений
- 4. Испытания конденсаторов напряжением до 1кВ**
 - 4.1. Измерение сопротивления изоляции.
 - 4.2. Испытание повышенным напряжением.
 - 4.3. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением.
- 5. Испытания электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ.**
 - 5.1. Измерение сопротивления изоляции.
 - 5.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
 - 5.3. Проверка действия автоматических выключателей.
 - 5.4. Проверка устройств защитного отключения (УЗО).
 - 5.5. Проверка устройства АВР
- 6. Испытания заземляющего устройства.**
 - 6.1. Проверка элементов заземляющего устройства.
 - 6.2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
 - 6.3. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1кВ с системой TN.
 - 6.4. Измерение сопротивления заземляющего устройства.
- 7. Испытания силовых кабельных линий до 1кВ.**
 - 7.1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.
 - 7.2. Измерение сопротивления изоляции.
 - 7.3. Измерение сопротивления заземления.



Заместитель руководителя

П.А. Бакин